

**Toelichting bij de activiteit bouwen bij aanvraag omgevingsvergunning van
Maatschap R. Feringa & R.J. & S.R.E. Meursing, Hoofdstraat 52, 9342 PD Een.**

Constructieberekening en toelichting constructief ontwerp

Hierbij verzoek ik u om de aanlevering van de constructieberekeningen later te mogen aanleveren, minimaal 3 weken voor start bouw.

Beoordeling brandpreventie bij bouwen

Voor het bepalen van de oppervlakte wanneer een berekening beheersbaarheid van brand moet worden aangeleverd moet naar het gebruiksoppervlak worden gekeken. Het gebruiksoppervlak bedraagt 2.499 m², waardoor een dergelijke rapportage niet opgesteld hoeft te worden (= minder dan 2.500 m²).

De stal grenst niet aan een privé gedeelte en er zijn geen technische ruimten in gesitueerd. Er hoeft daarom geen 60 minuten brandwerende scheiding te worden aangebracht.

De constructieonderdelen zullen in brandklasse B worden uitgevoerd. Alle beton en gevelelementen voldoen hieraan. Eveneens de staalconstructie. Dak- en gevelbeplating zal ook voldoen aan brandklasse B. De stal zal tevens worden voorzien van houten constructieonderdelen (gordingen en regelwerk), deze zullen niet voldoen aan brandklasse B. Het Bouwbesluit biedt in artikel 2.70 een uitzonderingsmogelijkheid om aan de brandwerende eis te voldoen. De houten constructieonderdelen worden hieronder geschaard.

E.e.a. is op 1 mei 2015 telefonisch overlegd met de heer Ruröde van de VRD.