

#### Bijlage 4 Reactie waterschap Noorderzijlvest

Hartelijk dank voor het uitvoeren van de Digitale Watertoets. Daarvan ontvingen wij de bevestiging met bijlagen.

Qua water zie ik geen grote opgaven of aandachtspunten. Wel een kleine toename aan verhardingen. Die blijven onder de grens waarvoor compensatie nodig is.

De herbouw biedt volgens mij een kans om op een andere manier met water om te gaan. Schoon hemelwater vanaf de daken en het plein kan naar de aangrenzende sloten worden gebracht.

Dan is er wel sprake van versnelde afvoer. Dat willen we eigenlijk voorkomen of zo beperkt mogelijk houden.

Gezien de duurzame ambitie voor het nieuwe gebouw kan het plein ook zodanig worden ingericht dat het hemelwater daar wordt opgevangen en via het maaiveld infiltreert en/of afstroomt naar de sloten. Op die manier wordt hemelwater zichtbaar gemaakt en versnelde afvoer beperkt. Dat levert ook een bijdrage aan het vergroenen in combinatie met het verkleinen van hittestress.

---

.....  
Senior Adviseur Watersystemen

Telefoon: +316  
Algemeen: +31503048911

Stedumermaar 1, 9735AC Groningen  
Postbus 18, 9700 AA Groningen  
KVK-nr. 50130994

*Waterschap* NOORDERZIJLVEST



[www.noorderzijlvest.nl](http://www.noorderzijlvest.nl)

---